



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Долomanовский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail:
gumchsro@donpac.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Батайск и Кагальницкому району

(наименование органа государственного надзора)

Ростовская область г. Батайск ул. Рабочая 89, тел. 5-73-93 ф, E-mail: 3ogpn_rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 38/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

*Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 13 (МБ ДОУ № 13)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, Ф.И.О. последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнения распоряжения о проведении плановой/выездной проверки, выданного начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайск и Кагальницкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Луганским С.М. № 38 от 21.02.2018 г., в соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности, в период с 14 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. 20.03.18 г., проведена плановая/выездная проверка объекта защиты, в отношении: *Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 13 (МБ ДОУ № 13)* по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, 11.

Должностные лица, проводившие проверку: Луганский Сергей Михайлович – майор внутренней службы, начальник ОНД и ПР по г. Батайск и Кагальницкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области, совместно с Потий Татьяной Алексеевной – заведующая МБ ДОУ № 13.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек.	(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).	01.12.2018	
2	Входные двери групповых ячеек выполнены без уплотнения в притворах.	(СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.34, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).	01.12.2018	
3	Ширина маршей лестниц между первым и вторым этажами, менее 1,35 метра	(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.29. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1, п. 5.2.5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 33, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).	01.12.2018	
4	Менее двух эвакуационных выходов имеют помещения групповых ячеек.	(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.12*. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 33, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).	01.12.2018	

5	Ширина горизонтального участка пути эвакуации на первом этаже менее 1,2 метра.	(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.27. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5 п. 5.1.1 п. 5.2.14, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).	01.12.2018	
6	Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает работоспособность кабельных линий систем в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения своих функций и эвакуации людей в безопасную зону и превышен срок эксплуатации приборов (оборудования), кабеля шлейфов пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей.	(СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1) п.п. 13.15.15, 13.5.3, 13.5.4, 13.5.7. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.п. 4.1, 4.8, 4.9. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 61. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п.2 ст. 82).	01.12.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организации, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

Руководители федеральных органов исполнительной власти;

Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

Руководители органов местного самоуправления;

Собственники имущества;

Лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

Должностные лица в пределах их компетенции;

Иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР
по г. Батайск и Кагальницкому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы Луганский С.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«30» марта 2018 г.

Предписание получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«30» марта 2018 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

(наименование территориального органа МЧС России)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Долomanовский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail:
gumchsro@donpac.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Батайск и Кагальницкому району**

(наименование органа государственного надзора)

Ростовская область г. Батайск ул. Рабочая 89, тел. 5-73-93 ф. 5-73-93, E-mail:
3ogpn_rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Ростовская область,
г. Батайск,
ул. Рабочая, 89

(место составления акта)

«30» марта 2018 г.

(дата составления акта)

«10» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 38

По адресу/адресам: Ростовская область, г. Батайск, ул. Кирова, 11.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Батайск и Кагальницкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РО майора внутренней службы Луганского С.М. № 38 от 21 февраля 2018 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», была проведена

плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 13 (МБ ДОУ № 13)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«20» марта 2018 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность: 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день / 1 час

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайск и Кагальницкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области, Ростовская область, г. Батайск, ул. Рабочая 89, т. 5-73-93.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Потий Т.А. 20.02.2018 г. 12 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Луганский Сергей Михайлович – майор внутренней службы, начальник ОНД и ПР по г. Батайск и Кагальницкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области, эксперты не привлекаются.

(Ф.И.О. должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Потий Татьяна Алексеевна – заведующая МБ ДОУ № 13

(Ф.И.О. (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1. Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек. (СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).
2. Входные двери групповых ячеек выполнены без уплотнения в притворах. (СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.34, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).
3. Ширина маршей лестниц между первым и вторым этажами, менее 1,35 метра. (СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.29. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1, п. 5.2.5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 33, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).
4. Менее двух эвакуационных выходов имеют помещения групповых ячеек. (СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.12*. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 33, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).
5. Ширина горизонтального участка пути эвакуации на первом этаже менее 1,2 метра. (СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.27. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5 п. 5.1.1 п. 5.2.14, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).

- б. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает работоспособность кабельных линий систем в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения своих функций и эвакуации людей в безопасную зону и превышен срок эксплуатации приборов (оборудования), кабеля шлейфов пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей. (СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением № 1) п.п. 13.15.15, 13.5.3, 13.5.4, 13.5.7. СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п.п. 4.1, 4.8, 4.9. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 61. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п.2 ст. 82).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 38/1/1 от 30.03.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Луганский Сергей Михайлович – майор внутренней службы, начальник ОНД и ПР по г. Батайск и Кагальницкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области.

«30» марта 2018 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

_____ (Ф.И.О. (в случае, если имеется) должность руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«30» марта 2018 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:
8632399999